

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2019年6月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	121.10	270	178	25	15.14	是	无
大坦沙污水处理厂	55	56.96	250	112	30	15.19	是	无
沥滘污水处理厂	50	51.37	280	167	32	19.57	是	无
西朗污水处理厂	20	25.01	-	153	20	14.27	是	无
大沙地污水处理厂	20	22.34	270	176	25	14.49	是	无
龙归污水处理厂	14	15.92	280	122	30	11.23	是	无
竹料污水处理厂	6	5.98	280	178	30	9.64	是	无
石井污水处理厂	30	25.55	300	167	27	12.56	是	无
京溪污水处理厂	10	11.20	270	130	30	13.24	是	无
石井净水厂	15	16.10	280	132	30	14.40	是	无