

# 《职业病防护设施设计专篇》技术评审专家组意见整改情况反馈表

建设单位	大观净水厂		
项目名称	大观净水厂项目		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进		
设计单位	深圳市华越环保技术服务有限公司		
危害类别	较重		
评审地点	广州市	评审时间	2019年7月30日

**专家评审意见回复:**

- 1、细化次氯酸钠的投加方式及相应的应急救援设计内容（设置应急洗眼装置）；  
已细化，详见主报告章节 3.2.1.1、章节 3.3.1 和资料性附件章节 4.2.1.1、章节 4.3.1 的详细内容。
- 2、细化加药间、化验室、预处理间、脱水机房、污泥干化车间、装泥间的通风换气设计内容；  
已细化，详见主报告章节 3.1.3.2 及资料性附件章节 4.1.3.2 的详细内容。
- 3、补充污泥干化的加热方式及相应的防高温设计；细化污泥装车时的防尘设计内容；  
已补充，污泥干化加热方式为低温真空干化，详见主报告章节 1.4.4 和资料性附件章节 2.4.4 的相关内容；防高温设计详见主报告章节 3.2.1.3 和资料性附件章节 4.2.1.3；污泥装车的防尘设计详见主报告章节 3.2.1.1 和资料性附件章节 4.2.1.1。
- 4、专家提出的其他个人意见。  
已按照专家提出的意见进行修改。

专家组意见: 已修改

专家组签名: 曾志琴   刘伟群   刘吉平

2019年8月9日